



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division, GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100017323/FNOC/COL/2025/4356
आवेदन की तिथि / Application Date : Nov 03, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 6-Nov-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : NARAYANA EDUCATIONAL SOCIETY

आवेदक का पता / Applicant Address : NARAYANA E TECHNO SCHOOL, SURVEY NO. 1055,
ANAND NAGAR, DISTRICT GWALIOR 474012

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building / शैक्षणिक भवन

ईमारत की ऊंचाई / Building Height : 15 (मीटर में / meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area : 4095 (Sq. Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : NARAYANA E TECHNO SCHOOL, SURVEY NO., 1055
ANAND NAGAR,
DISTRICT GWALIOR

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय / Subject – रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100017323 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में।

टिप्पणी / Remarks -

प्रति

NARAYANA E TECHNO SCHOOL,
SURVEY NO., 1055, ANAND NAGAR,
DISTRICT GWALIOR

विषय:- NARAYANA E TECHNO SCHOOL, SURVEY NO., 1055, ANAND NAGAR,
DISTRICT GWALIOR शैक्षणिक भवन हेतु फायर
सेफ्टी सर्टिफिकेट पत्र प्रदान करने के संबंध में।



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division, GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100017323/FNOC/COL/2025/4356
आवेदन की तिथि / Application Date : Nov 03, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 6-Nov-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : NARAYANA EDUCATIONAL SOCIETY

विषयांतर्गत NARAYANA E TECHNO SCHOOL, SURVEY NO., 1055, ANAND NAGAR, DISTRICT GWALIOR शैक्षणिक भवन के 4095 वर्गफिट निर्मित क्षेत्रफल एवं 15 मीटर ऊँचे संचालित शैक्षणिक भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हेतु आवेदन प्राप्त हुआ आवेदन के साथ पूर्व में जारी प्रोव्हीजनल फायर अनापत्ति पत्र की छायाप्रति व वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन का परीक्षण किया गया और परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन कारना आवश्यक होगा:—

1. NARAYANA E TECHNO SCHOOL, SURVEY NO., 1055, ANAND NAGAR, DISTRICT GWALIOR को इस कार्यालय के जारी पत्र दिनांक 06.11.2025 द्वारा प्रोव्हीजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था।
2. कार्यालय नगर निगम ग्वालियर के द्वारा जारी भवन अनुज्ञा में लिखित सभी शर्तों को मान्य करना अनिवार्य होगा।
3. बहुमंजिला भवन के लिए निर्धारित 53 बिन्दुओं के प्रपत्र पर आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चर इंजीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर से जानकारी ली गई।
4. भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के अधिकारी द्वारा भवन/संस्था के शैक्षणिक भवन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित करा कर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है, जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04, फायर सेफ्टी प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये है जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में विस्तृत उल्लेख किया गया है।



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division, GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेपटी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100017323/FNOC/COL/2025/4356
आवेदन की तिथि / Application Date : Nov 03, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 6-Nov-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : NARAYANA EDUCATIONAL SOCIETY

5. आवेदक को कार्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेपटी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई. एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। स्थल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्निप्राधिकारी को एन.ओ.सी. निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. आवेदन को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एम. मानकों के अनुसार प्रावधानित समय-सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी रखना अनिवार्य होगा।
7. विद्युत सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिये एवं वायरिंग की स्थिति को समय-समय पर चेक किया जाना अनिवार्य होगा।
8. NARAYANA E TECHNO SCHOOL, SURVEY NO., 1055, ANAND NAGAR, DISTRICT GWALIOR को प्रदाय की जा रही फायर सेपटी सर्टिफिकेट, जारी आदेश दिनांक से तीन वर्ष (3 वर्ष) की अवधि के लिये, प्रभावशील रहेगी और यह अवधि समाप्त होने के 2 माह पूर्व फायर सेपटी सर्टिफिकेट (रिन्यूअल) हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष फायर सेपटी सर्टिफिकेट के दिनांक से 2 माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं।



Office Of Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM
GWALIOR Division, GWALIOR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेपटी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100017323/FNOC/COL/2025/4356
आवेदन की तिथि / Application Date : Nov 03, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 6-Nov-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : NARAYANA EDUCATIONAL SOCIETY

अतः अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत फायर सेपटी
सर्टिफिकेट जारी करने हेतु अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति
आदेश जारी किया जाता है ।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

ATENDRA
SINGH
GURJAR

Digitally signed by
ATENDRA SINGH
GURJAR
Date: 2025.11.06
12:38:53 +05'30'

Commissioner/Fire Officer, GWALIOR NAGAR NIGAM

GWALIOR Division , GWALIOR
Madhya Pradesh