

	नगर परिषद कार्यालय हिंगोली, ता.जि.हिंगोली.	
	फोन नं. 18002331599 /02456223101 E-mail - coud.hingoli@maharashtra.gov.in	
विभाग:- अग्निशमन विभाग	जा.क्र./ न.पा./ 2172 /2025	दिनांक:- ०७/११/२०२५

(महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक कायदा २००६ (२००७महा-३) नियम २००९)

प्रति,

मा. मुख्यध्यापक/ मुख्यध्यापिका
नारायण ई-टेक्नो स्कूल
सर्वे न.०६/०२
गणेशवाडी हिंगोली
ता.जि.हिंगोली



विषय:- नारायण ई-टेक्नो स्कूल या फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र मिळणे बाबत.
संदर्भ:- आपला मागणी अर्ज आ.क्र.२६५८ दिनांक ०७/११/२०२५ रोजीचे पत्र.

उक्त अधिनियमाच्या द्वारे आपल्याला हे पत्र मिळाल्यानंतर आपल्या इमारतीमध्ये खालीलप्रमाणे आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना करण्याचे आपणास निर्देश देत आहे.

- पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करावे.
- इमारतीमधील दरवाजे फायर प्रुफ आहेत/नाहीत याची पूर्तता करावी.
- इमारतीमध्ये स्मोक मॅनेजमेंट साठी (Exit Fan/ Window/Duck Space)
- स्टेअरकेसची रुंदी १.२ मीटर पेक्षा कमी नसावी.
- अग्निशमन नळकांडे : (i) ABC- ६ Kg क्षमता प्रत्येकी २० नग
(ii) Co२- ४.५ Kg क्षमता प्रत्येकी ५ नग
- अग्निशमन नळकांडे हे IS: २१९० आणि १५६८३ नुसार स्थापन व देखभाल केलेले आसावीत.
- फायर होज बॉक्सची प्रती माळा व्यवस्था करणे व होज रिल होज ड्रम ३० मी. लांब आणि ०५ एमएम या आकाराचे नोजल सह प्रती माळा व्यवस्था करणे व पाईपचा व्यास १९ एम.एम पेक्षा कमी नसावा.
- पार्किंग भागात आग लागल्यास आग त्वरित विझवण्यासाठी एक्सटिंग्युईशर असावेत.
- दोन इमारतीमध्ये फायर ब्यारीअर किंवा अंतर असणे आवश्यक आहे ज्यामुळे आग एका इमारतीतून दुसऱ्या इमारतीत पसरणार नाही.
- इलेक्ट्रीकल रूम मध्ये प्रत्येकी १ Co२ टाईप फायर एक्सटिंग्युईशर ठेवणे व २ वाळूच्या बादल्या भरून ठेवाव्यात.
- मुख्य इलेक्ट्रिक पॅनल साठी व विद्युत वायरिंग साठी फायर रेटेड मटेरीयल वापरावे व शॉर्ट सर्किट टाळण्यासाठी अर्थिंग व्यवस्थित करावी.
- हस्तचालीत इलेक्ट्रीक भय सूचना यंत्रणा (Manuly Operated Electric Fire Alarm System) ची प्रतीमाळा पुर्तता करणे. जसे कि (Manual call Points, Alarm sounders, control panel, flasher, hooter, power backup etc.)
- (Automatic detection and fire alarm system) ची प्रतीमाळा पुर्तता करणे.
- आग लागल्यास धूर काढण्यासाठी छतावर आणि कॉरीडोरमध्ये व्हॅटीलेशन पंख्याची व्यवस्था असावी.



नगर परिषद कार्यालय हिंगोली, ता.जि.हिंगोली.

फोन नं. 18002331599 /02456223101

E-mail - coud.hingoli@maharashtra.gov.in



विभाग:- अग्निशमन विभाग

जा.क्र./न.पा./ 2172 /2025

दिनांक:- ०७/११/२०२५

१५. फायर फायटिंग पंप ची व्यवस्था करणे. (जसे की मेन पंप १०० LPM)
१६. अंतर्गत हैड्रन्ट्स (Down Comer /Wet Riser) ची प्रती माळा व्यवस्था करणे. (१०० mm pipe).
१७. Wet Riser/Down Comer, यार्ड हायड्रंट आणि स्प्रिंकलर्ससाठी भूमिगत स्थिर पाण्याच्या साठवण टाकीची एकत्रित क्षमता २५००० लिटर असावी.
१८. पंप हा भूमिगत स्थिर पाण्याच्या साठवण टाकीजवळ बसवावा, जो ३.५ किग्रॅ किमान दाबासह सर्वात लांब असलेल्या ठिकाणी पाणी पोहोचवू शकेल.
१९. इमातीमध्ये कोर्टयार्ड हायड्रंट बसवणे व अग्निशमन विभागाला बाह्य पाणीपुरवठा देण्यासाठी ४-वे/२-वे इनलेटची व्यवस्था करावी.
२०. इमारतीच्या चारही बाजूने अग्निशमन वाहन फिरेल अशी व्यवस्था करावी (किमान ६ मीटर चा ओपन स्पेस असावा).
२१. ISI ९४५७ व १२३४९ नुसार आवश्यक ते सर्व साईन बोर्ड (Exit/Insit/Upstair/Downstair/EmergencyDoor)ची व्यवस्था करावी.
२२. लाईट गेल्यानंतर पर्यायी व्यवस्था (जनरेटर / ईनव्हर्टर / डी. जी. सेट) त्याची क्षमता कागद पत्रे सादर करावेत.
२३. नियंत्रण कक्ष स्थापन करणे तसेच ३x२ या आकाराचे पांढऱ्या बोर्ड वरती अत्यंत महत्त्वाचे टेलिफोन क्रमांक असे लिहून त्यावर लाल अक्षरात (रेडीयम) अग्निशमन, पोलीस व रूग्णवाहीका यांचे टेलीफोन क्रमांक लिहून प्रति माळा दर्शनी भागात लावावेत.
२४. मा. विद्युत निरीक्षक विद्युत निरीक्षण विभाग हिंगोली यांचेकडील विद्युत संच मांडणी प्रमाणपत्र सादर करावे.
२५. दर सहा महिन्यांनी अग्निसुरक्षा ऑडिट करून रेपोर्ट (फॉर्म B) सादर करावा.
२६. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक कायदा २००६ National Building code of India २०१६ आणि UDCPR मधील सर्व तरतुदींचे काटेकोर पालन केले जाईल, तसेच उपक्रमात कोणताही बदल झाल्यास किंवा भूखंडाचा प्रस्थावित विस्तार किंवा उपविधी, साठी या विभागाची मान्यता आवश्यक आहे
२७. आग प्रतिबंधक उपकरणे महाराष्ट्र शासनाचे लायसन प्राप्त एजन्सीज मार्फतच खरेदी करून बसवून या कार्यालया मार्फत तपासून त्याचे अ प्रमाणपत्र सादर करून या कार्यालयाचे शुल्क भरून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे.
२८. अग्निशमन अधिनियम २००६ च्या कलम ३ (२) अन्वये या विभागाकडून अंतिम NOC घेणे बंधनकारक आहे.

करिता अग्निशमन विभागाचे तात्पुरते ना हरकत (PROVISIONAL FIRE NOC) प्रमाणपत्र देण्यात येते.

Note:- महाराष्ट्र शासनाचे लायसनिंग एजन्सीजबाबतची माहिती खालील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

mahafireservice.org.in



नगर अग्निशमन अधिकारी
हिंगोली नगर परिषद, हिंगोली